



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. факс 70-70-28, e-mail: ugpp-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ

(361020, г. Беслан, ул. Бр. Тюрпиновых № 57, тел. факс (8 867-37) 3-42-71)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Беслан

(место составления акта)

21 июня 2017 г.

(дата составления акта)

12 час 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№ 44

По адресу/адресам: РСО– Алаания Правобережного района г. Беслан ул. Бесланская № 30
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алаания-начальника УНД и ПР подполковника внутренней службы Кравченко Сергея Александровича № 44 от «02» июня 2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алаания
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Правобережному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания _____
контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки): Заведующая МКДОУ «Детский сад № 7 г. Беслана» Правобережного района РСО-Алаания Созанова Марина Николаевна

07.06.2017 года в 11 час 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Созанова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Муртазова Вероника Тамерлановна гос. инспектор ОНД по Правобережному району по пожарному надзору майор внутренней службы
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Созанова Марина Николаевна заведующая МКДОУ «Детский сад № 7 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алания (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

1. Помещения кухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03». (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 ; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9 Нормы пожарной безопасности))
2. В котельной отсутствует светозвуковая сигнализация. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» ;СНиП II-35-76* п.15.15 *);
3. Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.08 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 55)
4. На остеклённых дверях не предусмотрены защитные решётки на высоте не менее 1,2 м. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП 2.08.02-89* п.1.136)

(с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения) _____

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание № 171\1\49 от 09.11.2016 года

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)



Созанова
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания № 94/1/23, уведомления № 4-6-8/137

Подписи лиц, проводивших проверку: Муртазова Вероника Тамерлановна гос. инспектор ОЦД по Правобережному району по пожарному надзору майор внутренней службы



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Созанова Марина Николаевна заведующая МКДОУ «Детский сад № 7 г. Беслана»

Правобережного района РСО-Алания (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

22 июня 2017 г

Созанова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ

(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71

Предписание № 44 / 1 / 23

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 7

г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица. фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного): заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алания - начальника УНД и ПР подполковника внутренней службы Кравченко Сергея Александровича № 44 от «02» июня 2017 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с 12 ч. 00 мин. "21" июня 2017 г. по 13 ч. 00 мин. "21" июня 2017 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД по Правобережному району РСО- Алания майором внутренней службы Муртазовой Вероникой Тамерлановной.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

проводившей внеплановую проверку здания, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алания по адресу: РСО- Алания, Правобережный район г. Беслан, ул. Бесланская № 30

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МКДОУ «Детский сад № 7 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алания

Созановой Мариной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещения кухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03».	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9 Нормы пожарной безопасности»);	19.03.2018г.	
2.	Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.08 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 55)	19.03.2018г.	
3.	На остеклённых дверях не предусмотрены защитные решётки на высоте не менее 1,2 м.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП 2.08.02-89* п.1.136)	19.03.2018г.	
4	В котельной отсутствует светозвуковая сигнализация.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП II-35-76* п.15.15 *);	19.03.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз

лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД
по Правобережному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
Муртазова В.Т.

(должность, фамилия, инициалы госинспектора
по пожарному надзору)

«21» июня 2017 года



Предписание для исполнения получил:

Законный представитель
Муниципального казенного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7 г.Беслана»
Правобережного района РСО-Алания
«21» 06 2017 года

Созанова М. Н.

Созанова
(подпись)



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ

Отдел надзорной деятельности по
Правобережному району

ул. Бр. Торчиновых, 57, г. Беслан, РСО – Алания,
363020 Телефон: 8(86737) 3-42-71

Кому: Законному представителю
Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада
№ 7 г. Беслана» Правобережного района
РСО- Алания

Созановой М.Н.

Куда: РСО- Алания, г. Беслан, ул. Бесланская №
30, Правобережного района Республики
Северная Осетия-Алания

«21» июня 2017 г. № 4-6-8/137

На № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ (извещение)

о времени и месте составления протокола
об административном правонарушении

Настоящим уведомляю, Вам либо иному лицу, действующему на основании доверенности, необходимо прибыть "26" июня 2017 г. в 11:00 часов в Отдел надзорной деятельности по Правобережному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО - Алания по адресу: г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых, 57 к ст. инспектору ОНД по Правобережному району Муртазовой В.Т. для составления протокола об административном правонарушении по факту нарушения требований пожарной безопасности по ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сада № 6 г. Беслана» Правобережного района РСО- Алания.

Представителям физических и юридических лиц необходимо иметь при себе: паспорт, доверенность на представление интересов доверенного лица, на участие в качестве защитника (представителя) доверенного лица при составлении протокола об административном правонарушении и совершения иных процессуальных действий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; почтовые и банковские реквизиты доверенного лица.

В случае неявки лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя или защитника юридического лица при отсутствии от них ходатайства о переносе срока рассмотрения дела в соответствии с ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ дело об административном правонарушении может быть рассмотрено в их отсутствие.

Государственный инспектор по Правобережному району _____ – по пожарному надзору
Муртазова В.Т.
(фамилия, инициалы)



21.06.2017 г.
(дата)

Отметка о дате вручения (направления по почте) уведомления (извещения): _____

Уведомление (извещение) получил, об ответственности предупрежден (ст. 17.7 КоАП РФ):

Созанова Марина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Созанова
(подпись)

22.06.17г.
(дата)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ
(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99, телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71

ПРОТОКОЛ № 40
об административном правонарушении

«26» июня 2017 г.

г. Беслан
(село, город, район)

Я, государственный инспектор Правобережного района РСО-Алаания - по пожарному надзору
майор внутренней службы Муртазова Вероника Тамерлановна
(должность, звание, ф. и. о. составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми составлен протокол)

составил настоящий протокол в том, что **юридическое лицо:**

1. Полное название юридического лица Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Беслана» Правобережного района
Республики Северная Осетия-Алаания.

2. Юридический адрес, тел. (факс) РСО– Алаания Правобережного района г. Беслан ул.
Бесланская № 30

3. Номер регистрационного свидетельства ОГРН 1031500710658 ИНН 1511012304
КПП 151101001
(ОГРН/ИНН)

4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо инспекция ИФНС № 3 Российской РСО –
Алаания

5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета ГРКЦ НБ РСО-Алаания
Банк России г. Владикавказ р/с 40204810100000000006 БИК 049033001

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица
Созанова Марина Николаевна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя или представителя
по доверенности Распоряжение № 336 от 13 ноября 2015 года
(наименование документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя Паспорт, 90 07 №
814845, ОВД администрации Правобережного района РСО-Алаания, 05.10.07г. (наименование
документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось
(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения № дата постановления по данной санкции)

На основании распоряжения заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО - Алания – начальника УНД и ИР подполковника внутренней службы Кравченко С.А. № 44 от 02.06.2017 г. мною в период с 09.06.2017 г. по 07.07.2017 г. проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО-Алания г. Беслан ул. Бесланская № 30, на основании контроля исполнения ранее выданного предписания органа ГПН № 171/1/49 от 09.11.2016 года, руководствуясь Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.: «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

По результатам мероприятия по контролю (надзору) установлены нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной безопасности), Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390; Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); «Общественные здания и сооружения» (далее СНиП 2-08.02-89*), что отражено в Акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № 44 от 21.06.2017г. и в Предписании по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 44/1/23 от 21.06.2017г., а именно:

не обеспечило, нарушило 21.06.2017г., в 12 час. 00 мин., на территории, в здании и помещениях Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, расположенного по адресу: РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан ул. Бесланская № 30

Не выполнены законные требования исполнения ранее выданного предписания органа ГПН № 171/1/49 от 09.11.2016 года об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Помещения кухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03». (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 ; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9 Нормы пожарной безопасности))
2. В котельной отсутствует светозвуковая сигнализация. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (СНиП II-35-76* п.15.15 *);

3. Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.08 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 55)
4. На остеклённых дверях не предусмотрены защитные решётки на высоте не менее 1,2 м. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП 2.08.02-89* п.1.136)

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ

Объяснение физического лица (его законного представителя), должностного лица, юридического лица (его законного представителя) или его законного представителя по доверенности (с указанием реквизитов), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: Ю.В.И.С.Т.И., что

я не распространялся никакими
средствами

С.С.С.С.С.
(подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законного представителя, или его законного представителя по доверенности)

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми он имеет право отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Кроме того, разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьей 24.2, 25.1, 25.3, 25.4 и 25.5 КоАП РФ, на основании которых он, его законный представитель или защитник вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

С.С.С.С.С.
(подпись физического лица)

Запись о составлении протокола в отсутствие лица, извещенного в установленном порядке, а именно: _____

(подпись ставится, в случае если лицо не явилось)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

Свидетелям: 1. _____, проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, составившее протокол

(подпись) М.И.



Муртазова

От подписи отказался (лась)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Копию протокола



Созанова

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол или лица по доверенности)

М.Н.Созанова
(Ф.И.О.)

Копия протокола _____ по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания -25-84-32)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

**о передаче протокола об административном правонарушении
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности**

“ 26 ” июня 20 17 г.
(дата составления)

г. Беслан
(место составления)

Я, _____, государственный инспектор Правобережного района по пожарному
надзору майор внутренней службы Муртазова Вероника Тамерлановна
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение,
рассмотрев протокол № 40 от 26.06.2017г. об административном правонарушении и материалы
внепланового мероприятия по контролю (акт проверки № 44 от 21.06.2017г., предписание ГПН №
44/1/23 от 21.06.2017г.) в отношении: Муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 7 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-
Алания., по адресу: г. Беслан ул. Бесланская № 30 , Правобережного района, РСО – Алания
(указываются материалы дела: акт, протокол, дата, номер)

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7
г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания

не обеспечило, нарушило 21.06.2017 г., в 12 час. 00 мин., в здании, помещениях и территории
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г.
Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания находящегося по адресу: г.
Беслан ул. Бесланская № 30 Правобережного района РСО – Алания

требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» (далее – Закон о пожарной безопасности) Федеральным законом от
(указываются законодательные акты и нормативные,

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правилами
документы требования, которых нарушены (ФЗ, ППБ, СНиП, ГОСТ, НПБ и т.д.), дата их утверждения или согласования, регистрационный
противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390; Строительными нормами и правилами
«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); «Пожарная безопасность
зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); «Общественные здания и сооружения» (далее
СНиП 2-08.02-89*) номер Минюста номера статей, пунктов, нарушение которых допущено;

Не выполнены законные требования исполнения ранее выданного предписания органа ГПН 171/1/49 от 09.11.2016г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Помещения кухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03». (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 46 ; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9 Нормы пожарной безопасности»)
2. В котельной отсутствует светозвуковая сигнализация. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП II-35-76* п.15.15 *);
3. Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.08 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 55)
4. На остеклённых дверях не предусмотрены защитные решётки на высоте не менее 1,2 м. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", СНиП 2.08.02-89* п.1.136)

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 13 ст.19.5 КоАП РФ.

(изложить обстоятельства основания передачи протокола об административном правонарушении, других материалов дела по подведомственности)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 3.2; ч.1 ст.23.1; п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

передать материалы административного дела, возбужденного по ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, находящегося по адресу: г. Беслан ул. Бесланская № 30 Правобережного района, РСО – Алания

Федерации об административных правонарушениях в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания, находящегося по адресу: г. Беслан ул. Бесланская № 30 Правобережного района, РСО – Алания

Мировому судье судебного участка № 11 Правобережного судебного района по адресу : РСО-Алания Правобережный район г. Беслан ул. Мира № 9

(подпись, наименование должностного лица и адрес его нахождения, наименование органа и адрес его нахождения, наименование суда и адрес его нахождения)

О принятом решении уведомить Законного представителя юридического лица Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г. Беслана»
Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания Созанову Марину Николаевну
(Ф.И.О. заинтересованных лиц и/или наименование юридических лиц)

(подпись лица, в интересах которого оформлен документ)



В.Т.Муртазова
(расшифровка подписи)

Копия определения получено, направлена _____
(подпись, дата, номер заказного письма, уведомления или иной способ получения)

Банковские реквизиты для уплаты штрафа
УФК по РСО- Алания Главное управление МЧС РФ по РСО- Алания
ИНН 1515900188 КПП 151301001 ГРКЦ НБ РСО- Алания банка России
г.Владикавказ БИК 049033001 р/с 40101810100000010005
КОД 17711627000016000140 ОКТМО 90 635 000

26.06.2017г.

Копию получила Созанова

