



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-06-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-3713-42-71)

Предписание № 171 / 1 / 49

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 7

г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного): заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алания - начальника УНД и ПР подполковника внутренней службы Кравченко Сергея Александровича № 171 от «10» октября 2016 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч. 20 мин. "09" ноября 2016 г. по 15 ч. 20 мин. "09" июня 2016 г. проведена внеплановая проверка гос. инспектором ОНД по Правобережному району РСО-Алания лейтенантом внутренней службы Кайтмазовым Вячеславом Артуровичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводившим внеплановую проверку здания, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алания по адресу: РСО-Алания, Правобережный район г. Беслан, ул. Бесланская № 30

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МКДОУ «Детский сад № 7 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алания Созановой Мариной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Претензии	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении работ по устранению нарушения
1	2	3	4	5
1	Помещения кухни не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03».	(ст. 3, ст. 4, п. 2, п. 3, п. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 46, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», НПБ 110-03 приложение обязательное 1, издание, таблица № 1 и 9 Нормы пожарной безопасности)	31.05.2017г.	
2.	Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта.	(ст. 3, ст. 4, п. 2, п. 3, п. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.08 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 55)	31.05.2017г.	
3.	На остеклённых дверях не предусмотрены защитные решётки на высоте не менее 1,2 м.	(ст. 3, ст. 4, п. 2, п. 3, п. 4, ст. 6 ФЗ № 123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», СНиП 2.08.02-89* п. 1.136)	31.05.2017г.	
4	В котельной отсутствует светозвуковая сигнализация.	(ст. 3, ст. 4, п. 2, п. 3, п. 4, ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», СНиП II-35-76* п. 15.15 *);	31.05.2017г.	
5	Отсутствует протокол испытание качество обработки деревянных конструкции чердачных помещений	(ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	31.05.2017г.	Зачислен. 21.06.17. М.В.С.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воз-

лагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД

по Правобережному району

УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания

Кайтмазов В.А.

(должность, фамилия, инициалы госинспектора
по пожарному надзору)

«10» ноября 2016 года



Предписание для исполнения получил:

Законный представитель

Муниципального казенного

дошкольного образовательного

учреждения «Детский сад № 7 г.Беслана»

Правобережного района РСО-Алания

« 10 » 11 2016 года

Созанова М. Н.

Созанова
(подпись)