



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ
(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 25-76-68, e-mail: ugpn-rso@yandex.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия СКРЦ МЧС России 8 (8793) 39-99-99,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания 8 (8672) 25-84-32)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче протокола об административном правонарушении
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности

“ 15 ” ноября 20 16 г.
(дата составления)

г. Беслан
(место составления)

Я, _____, государственный инспектор по
Правобережному району по РСО – Алаания по пожарному надзору Кайтмазов В. А.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение,
рассмотрев протокол № 124 от 15.11.2016 г. об административном правонарушении и материалы
внепланового мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной
безопасности (акт проверки № 171 от 09.11.2016 г., предписание ГПН № 171/1/49 от 09.11.2016 г.) в
отношении юридического лица: Муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «МКДОУ №7 г.Беслана, Правобережного района» РСО- Алаания по адресу: РСО-Алаания,
Правобережный район, г. Беслан, ул. Бесланская № 30
(указываются материалы дела: акт, протокол, дата, номер)

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «МКДОУ №7 г.Беслана,
Правобережного района» РСО- Алаания, не обеспечило, нарушило 09.10.2016 г., в 15 час. 20 мин., на
территории, в здании и помещениях Муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения «МКДОУ №7 г.Беслана, Правобережного района» РСО- Алаания по адресу: РСО-Алаания,
Правобережный район, г. Беслан, ул. Бесланская №30. требования пожарной безопасности
установленные Федеральным законом от 22.07.2008г.

(указываются: законодательные акты и нормативные)

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Правила
Противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 N 390 и иными нормативными правовыми актами в области пожарной
безопасности

В ходе контроля исполнения ранее выданного предписания органа ГПН № 226/1/193 от
16.12.2015 г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
(руководствуясь Федеральным законом № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.; «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»).

А именно:

1. Отсутствует протокол испытания качества обработки деревянных конструкций чердачных помещений. (ФЗ № 99 от 04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» гл.2, ст.12 подпункт 15; Постановление Правительства РФ от 25.10.2006 г; ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. п.21)
2. Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта. (ФЗ № 123 от 22.07.08 года «Технический регламент о

- требованиях пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 55)
3. На остеклённых дверях не предусмотрены защитные решётки на высоте не менее 1,2 м. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 2.08.02-89* п.1.136)
 4. В помещении котельной отсутствует светозвуковая сигнализация (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП II-35-76* п.15.15*)
 5. В помещении кухни не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; ППР в РФ от 25.04.2012 года п.61; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9);

(изложить обстоятельства основания передачи протокола об административном правонарушении, других материалов дела по подведомственности)


На основании изложенного и руководствуясь ст. 3.2; ч.1 ст.23.1; п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:

передать материалы административного дела возбужденного по ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении: Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «МКДОУ №7 г.Беслана, Правобережного района» РСО-Алания в аппарат мировых судей Правобережного района РСО-Алания
(формулировка принятого решения: о передаче по подведомственности или для принятия иных мер воздействия)

РСО-Алания
(указать должность вышестоящего лица и адрес его нахождения, вышестоящий орган и адрес его нахождения, соответствующий суд и адрес его нахождения)

2. О принятом решении уведомить законного представителя: Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «МКДОУ №7 г.Беслана, Правобережного района» РСО-Алания

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)



Кайтмазов В.А.
(расшифровка подписи)

Копия определения получено, направлена _____

(подпись, дата, номер заказного письма, уведомления)

Банковские реквизиты для уплаты штрафа, в случае назначения административного наказания в виде штрафа

УФК по РСО-Алания Главное управление МЧС РФ по РСО-Алания
ИНН 1515900188 КПП 151301001 Отделение НБ РСО-Алания
г. Владикавказ БИК 049033001 р/с 40101810100000010005
КОД 17711627000016000140 ОКМТО 90635000